



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB72.B.01732

Серия RU № 0313330

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт", Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2, Фактический адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2, Телефон: +74959819068, Факс: +74959819068, Адрес электронной почты: info@tehno-standart.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11AB72 от 07.10.2014 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Поликraft Энергомаш», Адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, Фактический адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, ОГРН: 1076726001978, Телефон: +74814259020, Факс: +74814258252, Адрес электронной почты: info@polykraftru.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Поликraft Энергомаш», Адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, Фактический адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные, 4 категории опасности, серии «Duotherm», газовые и жидкотопливные, работающие под избыточным давлением от 0,4 до 0,6 МПа, вместимостью от 0,33 до 8.12 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой выше 110°C, мощностью от 0,1 до 6,0 МВт, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3112-009-80229314-2012, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 62 от 28.09.2015 года, Испытательной лаборатории (центра) Открытого акционерного общества "Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ", РОСС RU.0001.22MX16 от 07.10.2014, Акт анализа состояния производства № AB72.670/AA от 17.09.2015 года
Обоснование безопасности № KB.00.009 ОБ
Расчет на прочность № 1500.00.00.009 РП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2015 ПО 15.10.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Г.М. Буракшаева
(инициалы, фамилия)Ю.С. Жигулева
(инициалы, фамилия)