

VIADRUS

Woodpell

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ КОТЛА



Содержание:

стр.

1.	Производимые варианты котлов	3
1.1	Заказ.....	3
2.	Применение и преимущества котла	3
3.	Технические данные котла	4
4.	Описание котла	6
4.1	Конструкция котельного корпуса	6
4.2	Элементы управления, регуляции и защиты	7
5.	Расположение и монтаж	8
5.1	Предписания и инструкции.....	8
5.2	Возможности расположения	9
5.3	Поставка и оснащение.....	10
5.4	Порядок монтажа	12
5.4.1	Монтаж котельного корпуса	12
5.4.2	Монтаж перегородок камеры сгорания и турбулизатора	12
5.4.3	Монтаж оболочек и коробки управления.....	13
5.4.4	Монтаж бункера топлива (деталь поставляется по желанию заказчика).....	15
5.4.5	Монтаж горелки и питателя топливом к котлу	17
5.4.6	Заполнение отопительной системы водой.....	18
6.	Введение в эксплуатацию – инструкции для договорной сервисной организации	19
6.1	Контроль перед пуском	19
6.2	Введение котла в эксплуатацию	19
7.	Обслуживание котла потребителем.....	19
7.1	Обслуживание регулятора – потребитель	19
8.	Отказные состояния	28
9.	Гидравлическая схема котла	29
10.	Электрическая схема включения	30
11.	ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	32
12.	Уход за котлом со стороны потребителя.....	33
13.	Руководство по ликвидации изделия после окончания срока службы.....	34
14.	Гарантии и ответственность за дефекты.....	34

Уважаемый клиент,

благодарим Вас за покупку автоматического котла Woodpell и, тем самым, за проявленное доверие к фирме VIADRUS a.s..

Чтобы Вы с самого начала привыкли правильно обращаться с Вашим новым изделием, прочитайте вначале данное руководство по его применению, (прежде всего раздел № 7 – Обслуживание котла потребителем, раздел № 11 – Важнейшие предупреждения и раздел № 12 – Уход, проводимый потребителем). Просим Вас соблюдать далее указанные информации, чтобы обеспечить длительную и безаварийную работу котла к Вашему и нашему удовлетворению.

1. Производимые варианты котлов

1.1 Заказ

В заказе необходимо указать спецификацию:

- Код спецификации для заказа

Woodpell X

Размер:

5: 5 сек. исполнение
7: 7 сек. исполнение

- Оснащение по желанию (см. раздел 5.3)

ВНИМАНИЕ! Бункер топлива не включен в стандартное оснащение котла!

Исполнение котла, которое Вы получили, предназначено только для сжигания деревянных гранул (спецификация на стр. 5) и его торговое обозначение **Woodpell**. Это котел с автоматической подачей топлива. Чистка горелки проводится вручную.

Котел производится как тепловодный с принудительной циркуляцией отопительной воды и рабочим давлением до 400 кПа (4 бар). Перед отправлением испытан на герметичность испытательным давлением 800 кПа (8 бар).

2. Применение и преимущества котла

Применение:

- **5-секционное исполнение котла Woodpell** предназначено прежде всего для отопления самостоятельных бытовых единиц, дач, семейных домов и т.п.
- **7-секционное исполнение котла Woodpell** предназначено прежде всего для отопления семейных домов, дач, небольших цехов, небольших домов отдыха и т.п.

Преимущества котла:

- автоматическая работа котла гарантирует комфорт отопления,
- механическая подача топлива из любого бункера,
- автоматическое зажигание,
- несложное и не требующее времени обслуживание и уход,
- высокий к.п.д., достигающий 91 %,
- длительно проверенная конструкция котельного корпуса,
- высокий срок службы чугунного котельного корпуса,
- гарантия на котельный корпус 5 лет,
- контроль температуры продуктов сгорания.




Рис. № 1 Вид на котел Woodpell с бункером для топлива


3. Технические данные котла

Таб. № 1 Размеры, теплотехнические параметры котла

Woodpell		5 секций	7 секций
Номинальная мощность	кВт	16	25
Регулируемая мощность	кВт	5,8 – 16	7,8 – 25
Расход топлива - номинальная мощность (теплотворная способность 17,189 МДж.кг ⁻¹)	кг. ч ⁻¹	4,5	7,6
Мощность в режиме „поддержания“	кВт	1,5	
Расход топлива в режиме „поддержания“	кг. ч ⁻¹	0,15 – 0,3	0,5 – 0,7
К.п.д.	%	91	91
Класс котла по EN 303-5		3	3
Масса	кг	358	433
Содержание водяного пространства	л	40,9	50,3
Диаметр дымового патрубка	мм	160	
Внутренний диаметр дымовой трубы	мм	156	
Емкость поставляемого топливного бункера	дм ³	725	
	кг	470	
Время горения при номинальной мощности	ч	115	72
Время горения при минимальной мощности	ч	398	286,5
Размеры котла: ширина x высота x глубина	мм	545 x 1002 x 1091	545 x 1002 x 1283
Размеры котла, вкл. бункер топлива: ширина x высота x глубина	мм	1820 x 1407 x 1475	
Максимальное рабочее давление воды	кПа (бар)	400 (4)	
Испытательное давление воды	кПа (бар)	800 (8)	
Минимальная температура отопит. воды	°С	50	
Максимальная температура отопит. воды	°С	80	
Минимальная температура возвратной воды*	°С	40	
Тяга в дымовой трубе	Па	15 – 25	20 – 30
Гидравлическая потеря (ΔТ 20 К)	Па	40	80
Температура продуктов сгорания	°С	105 - 175	110 - 200
Весовой расход продуктов сгорания на выходе:			
- при номинальной мощности	кг. с ⁻¹	0,015	0,020
- при минимальной мощности	кг. с ⁻¹	0,010	0,012
Вводы котла – отопительная вода		G 1 1/2"	
– возвратная вода		G 1 1/2"	
Уровень шума	дБ	Не превышает уровень 60 дБ (А)	
Присоединяемое напряжение		1/N/PE 230 В AC 50 Гц TN - S	
Электрическая рабочая мощность / max.	Вт	70/300	
Электрическая защита коробки управления с регулятором		IP 40	

* При соблюдении минимальной температуры отопительной воды

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ КОТЛА



Предписанное топливо:

Гранулы должны отвечать хотя бы одной из следующих норм или предписаний:

- Предписание № 14-2000 MŽP ČR
- DIN 517 31
- ÖNORM M 7135

Предписанная зернистость гранул

6 - 10 мм


Содержание воды в топливе

макс. 12 %.

Содержание золы

макс. 1,5 %

Внимание! Плохое качество топлива может существенно отрицательно повлиять на мощность и эмиссионные параметры котла.



Размер	5 сек.	7 сек.
Длина L (мм)	809	1001
Длина L1 (мм)	1091	1283

Рис. № 2 Главные размеры котла с бункером для топлива

4. Описание котла


4.1 Конструкция котельного корпуса

Главной частью котла является чугунный секционный корпус котла, изготовленный из серого чугуна по EN 1561.

- средние секции – качество 150 (раньше ЧСН 42 2415)
- передние и задние секции – качество 200 (раньше ČSN 42 2420)

Напорные части котла отвечают требованиям к прочности по:

EN 303-5 Котлы для центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердое топливо, с ручной или автоматической подачей, с номинальной тепловой мощностью макс. 300 кВт – Терминология, требования, испытание и обозначение.



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Корпус котла с зольником | 12 Комплект фланца отопит. воды |
| 2 Оболочка котла | 13 Комплект фланца возвратной воды |
| 3 Загрузочные дверцы | 14 Напускной и выпускной кран |
| 4 Горелка | 15 Уплотнение |
| 5 Зольные дверцы | 16 Подвесная цепочка |
| 6 Бункер топлива | 17 Комплект дымового патрубка |
| 7 Питатель топлива | 18 Изоляция защитной доски |
| 8 Транспортный шланг со спиралью | 19 Турбуляторы |
| 9 Внутреннее железо топки | 20 Перемычки камеры сжигания |
| 10 Коробка управления с регулятором | 21 Обойма шланга |
| 11 Манометр | |

Рис. № 3 Схема котла

Корпус котла составлен из секций с помощью напрессованных котельных ниппелей, закрепленных анкерными болтами. Секции образуют камеру сжигания и зольное пространство, водяное пространство и конвекционную часть. Вход и выход отопительной воды расположены в задней части котла.

В верхней части задней секции котла находится дымовой патрубок и фланец отопительной воды, в нижней части фланец возвратной воды с патрубком для напускного и выпускного крана. К передней секции прикреплены загрузочные и зольные дверцы с установленной горелкой.

Весь котельный корпус изолирован безвредной для здоровья минеральной изоляцией, которая снижает потери тепла в окружающую среду. Стальная оболочка покрыта качественным коакситным покрытием.

4.2 Элементы управления, регуляции и защиты

Регулятор котла служит для автоматического управления работой и элементами котла. Обрабатывает входные данные от датчиков температуры продуктов сгорания и температуры воды на выходе. и в соответствии с параметрами, установленными изготовителем или потребителем, автоматически управляет работой котла в требуемых режимах.

Регулятор также позволяет ручной режим управления котлом, что с выгодой можно использовать прежде всего при введении котла в эксплуатацию.

Регулятор имеет автоматическое электрическое зажигание и создан для управления модуляцией подачи топлива (деревянных гранул) и для управления модуляцией вентилятора.

Чтобы можно было регулировать мощность отопления по актуальной потребности, регулятор измеряет температуру разбега котла и температуру продуктов сгорания.

Манометр служит для измерения давления в системе отопления, он установлен в верхней части кожуха. Обратный клапан для подключения манометра находится в верхней части задней секции котла.

Напорный вентилятор для сжигаемого воздуха установлен прямо в корпусе топки. Количество сжигаемого воздуха регулируется дроссельным клапаном.

Отверстие для воздуха в загрузочных дверцах и нижнее отверстия у котла Woodpell с автоматическим сжиганием деревянных гранул не используется и **должно быть постоянно закрыто**.

Отверстие для чистки дымового патрубка расположенное в его нижней части служит для чистки дымоходов. В нем находится гнездо JS 130 для датчика продуктов сгорания.

Защитный термостат расположен в коробке управления регулятора и служит для защиты отопительной системы от перегрева. Термостат налажен производителем на температуру 95 °С, т.е. на температуру выше, чем можно наладить требуемую температуру на котле. При отключении

защитного термостата (на дисплее регулятора изображается  – см. раздел № 8) разблокировку необходимо провести вручную. Защитный термостат можно включить только после снижения температуры ниже установленного значения. Необходимо отвинтить черную крышку защитного термостата и с помощью соответствующего предмета нажать на кнопку. В случае повторного отключения защитного термостата необходимо котел вывести из эксплуатации и установить причину повторного перегрева котла.

5. Расположение и монтаж

5.1 Предписания и инструкции

Котел на твердое топливо имеет право монтировать фирма с действующим сертификатом для монтажа такого оборудования.

Для монтажа должен быть разработан проект по действующим предписаниям.

Отопительная система заполняется водой, которая выполняет требования ЧСН 07 7401 и особенно ее твердость не должна превышать требуемые параметры.

Рекомендуемые значения		
Твердость	ммол/л	1
Ca ²⁺	ммол/л	0,3
общая концентрация Fe + Mn	мг/л	(0,3)*

*) рекомендуемое значение

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не рекомендует применение незамерзающей смеси.

а) для отопительной системы

ЧСН 06 0310	Тепловые системы в зданиях – Проектирование и монтаж
ЧСН 06 0830	Тепловые системы в зданиях – Защитное оборудование
ЧСН 07 7401	Вода у пар для тепло энергетического оборудования с рабочим давлением пара до 8 МПа.
EN 303-5	Котлы для центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердое топливо, с ручным или автоматическим питанием, с номинальной тепловой мощностью макс. 300 кВт – Терминология, требования, испытание и обозначение.

б) для дымовых труб

ЧСН 73 4201	Дымовые трубы и дымоходы – Проектирование, реализация и присоединение потребителей топлива.
-------------	---

Котел Woodpell рекомендуем присоединять к дымоходу с диаметром мин. 160 мм. Тяга в дымовой трубе должна быть от 15 до 30 Па – см. таб. № 1

в) с учетом пожарных предписаний

ЧСН 06 1008	Пожарная безопасность теплового оборудования
EN 13 501-1 + A1	Пожарная классификация строительных изделий и конструкций построек – часть 1: Классификация по результатам испытаний и реакции на огонь.

г) для электрической сети

ЧСН 33 0165	Электротехнические предписания. Обозначение проводников цветом или цифрами. Инструкции по обслуживанию
ЧСН 33 1500	Электротехнические предписания. Ревизия электрического оборудования.
ЧСН 33 2000-1 изд. 2	Установка низковольтного электрического оборудования - Часть 1: Основные аспекты, определение основных характеристик, определения
ЧСН 33 2000-4-41 изд. 2	Установка низковольтного электрического оборудования - Часть 4-41: Защитные меры для обеспечения безопасности – Защита от поражения электрическим током
ЧСН 33 2000-5-51 изд. 3	Установка низковольтного электрического оборудования - Часть 5-51: Выбор и установка электрооборудования - Общие правила
ЧСН 33 2130 изд. 2	Установка низковольтного электрического оборудования – Внутренняя электропроводка
ЧСН 33 2180	Электротехнические предписания. Присоединение электрических приборов и потребителей.
ЧСН 34 0350 изд. 2	Требования безопасности для гибких проводов и кабелей проводки
EN 60 079-10	Электротехнические предписания. Предписания для электрического оборудования в местах с опасностью взрыва горючих паров и газов.
EN 60 252-1	Конденсаторы для двигателей на переменный ток. – Часть 1: Общая часть – Исполнение, испытание, расчет – Требования по безопасности – Инструкции по монтажу и эксплуатации.
EN 60 335-1 ed.2	Электрические потребители для быта и подобных целей – Безопасность – Часть 1: Общие требования.
EN 60 335-2-102	Электрические потребители для быта и подобных целей – Безопасность – Часть 2-102: Особые требования к потребителям, сжигающим газовое, нефтяное и твердое топливо, содержащие электрические соединения.

д) для системы нагрева теплой технической воды

ЧСН 06 0320

Тепловые системы в зданиях – Подготовка теплой воды – Проектирование.

ЧСН 06 0830


Тепловые системы в зданиях – Защитное оборудование.

ЧСН 75 5409

Внутренние водопроводы

5.2 Возможности расположения**Размещение котла в жилых помещениях (включая коридоры) запрещено!****При установке и эксплуатации котла должны быть соблюдены все требования ЧСН 06 1008.****Расположение котла с учетом пожарных предписаний:****1. Расположение на полу из негорючего материала (см. рис. 4):**

- котел установить на негорючую подкладку выходящую за пределы основания котла по сторонам на 20 мм и только на глубину котельного корпуса. Котел должен стоять горизонтально.
- если котел расположен в подвале, рекомендуем его установить на цоколь высотой минимально 50 мм, котел должен стоять горизонтально.

**Рис. № 4 Размеры цоколя****2. Безопасное расстояние от горючих материалов:**

- при установке и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от горючих материалов класса горючести A1, A2, B и C (D);
- для легко воспламеняющихся материалов класса горючести E (F), которые быстро горят и горят самостоятельно после отстранения источника возгорания (напр., бумага, картон, битумкартон и просмоленный картон, дерево и древесно-волоконные плиты, пластмасса, покрытия для пола) безопасное расстояние увеличивается в два раза, то есть, на 400 мм;
- безопасное расстояние должно быть удвоено также в случае, когда класс огнестойкости не установлен.

Таб. №. 2 Класс горючести

Класс горючести	Примеры строительных материалов и изделий, включенных в класс горючести (выбор из EN 13 501-1+A1)
A1 – негорючие	гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамические плитки, растворы противопожар. штукатурка, ...
A2 – нелегко горючие	akumin, izumin, heraklit, lignos, доски и базальт, доски из стекловолокон,...
B – трудно горючие	древесина бук, дуб, доски hobrex, фанера, werzalit, umakart, sirkolit,...
C (D) – средне горючие	древесина кедр, лиственница, ель, древесностружеч. и пробоч. доски, резиновые покрытия пола,...
E (F) – легко горючие	битумокартон, деревоволокн. доски, целлюлоза, полиуретан, полистирол, полиэтилен, ПВХ,...

Расположение котла с учетом необходимого манипуляционного пространства:

- основная среда АА5/АВ5 по ЧСН 33 2000-1 изд. 2
- минимальная высота котельной 2100 мм

Расположение котла с учетом электрической сети:

- котел должен быть расположен так, чтобы вилка в розетке (230 В/50 Гц) была всегда доступна
- котел присоединяется к эл. сети с помощью прочно присоединенного подвижного ввода, законченного нормализованной вилкой
- защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена по действующим ЕН (см. разд. 5.1.)




Рис. № 5 Расположение котла в котельной

Расположение топлива:

- **для правильного сжигания в котле необходимо применять сухое топливо** (с влажностью до 12%). Гранулы рекомендуем хранить в их оригинальной упаковке от изготовителя (напр. РЕТ мешки) в сухом месте.
- запрещено укладывать топливо за котел, хранить его возле котла на расстоянии меньшем чем 400 мм
- изготовитель рекомендует соблюдать расстояние между котлом и топливом мин. 1000 мм, или расположить топливо в другом помещении, чем установлен котел.

В помещении, где будет котел установлен, необходимо обеспечить постоянный подвод воздуха для сжигания или проветривание (расход воздуха для котла Woodpell 5 секций составляет $80 \text{ м}^3 \cdot \text{ч}^{-1}$, (расход воздуха для котла Woodpell 7 секций. составляет $160 \text{ м}^3 \cdot \text{ч}^{-1}$).

Присоединение трубопровода отопительной системы должен осуществить работник, уполномоченный по действующим предписаниям.

! ВНИМАНИЕ!

При присоединении котла к отопительной системе необходимо в самом низком месте и как можно ближе к котлу расположить напускной и выпускной кран (на фланце возвратной воды).

5.3 Поставка и оснащение

Котел поставляется по заказу так, что на поддоне расположен комплектный котельный корпус без зольных дверок и горелки, на боку прикреплен упакованный оболочка котла. Оснащение уложено в коробке. Далее на поддоне находится коробка с дверцами зольника и горелкой, коробкой управления с регулятором, питателем топливом и внутренним железом топки. Котел упакован в транспортной упаковке и во время транспорта его нельзя переворачивать, разрешается только наклонить в сторону для снятия упаковки с котельного корпуса.

Стандартное оснащение к котлу:

- котел на поддоне
- зольные дверцы
- соединительный материал для монтажа дверок зольника
 - гайка М8 2 шт.
 - шайба 8,4 2 шт.
- горелка, вкл. колпак

• материал для монтажа горелки	
- внутреннее железо топки	1 шт.
- питатель топливом	1 шт.
- колено	1 шт.
- шланг транспортный со спиралью жесткости	1 шт.
- обойма для шланга ESK 58-75 W12	2 шт.
• коробка управления с регулятором PUMA вкл. датчики и кабели	
• соединительный материал для монтажа коробки управления	
- болт M5 x 12	2 шт.
- шайба веерообразная 5,3	2 шт.
• оболочка в картоне, вкл. ящик для золы	
• соединительный материал для оболочки	
- гайка M10	8 шт.
- шайба 10,5	8 шт.
- соединительный стержень	4 шт.
- пружинный зажим	4 шт.
- болт M5 x 12	4 шт.
- шайба 5,3	4 шт.
- проходной изолятор HEYCO	3 шт.
- шайба 5,3	4 шт.
- болт ST 4,2 x 9,5	6 шт.
• инструмент для чистки (крюк, щетка с рукояткой, шип)	
• держатель принадлежностей для чистки	1 шт.
• манометр	1 шт.
• напускной и выпускной кран Js 1/2"	1 шт.
• турбулятор	4 шт.
• перемычки камеры сжигания	4 шт. (7 секц. 5 шт.)
• заглушка Js 6/4" глухая	1 шт.
• установочный болт регулировочного отверстия для воздуха	1 шт.
• фланец отопительной воды G 1 1/2"	1 шт.
• фланец возвратной воды G 1 1/2" с патрубком Js 1/2" для напускного и выпускного крана	1 шт.
• уплотнение ф 90 x 60 x 3	2 шт.
• уплотнение ф 60 x 48 x 2	1 шт.
• кабельный зажим	4 шт.
• гильза для датчика дымовых газов	1 шт.
• пружина капилляра	1 шт.
• флексо-шнур питания 4,5 м; CGLG 3Cx0,75	1 шт.
• ответная часть разъем GST 3G	1 шт.
• ответная часть разъем GST 749	3 шт.
• манипуляционный ключ	1 шт.
• торгово-техническая документация	

Оснащение, поставляемое по желанию:

• бункер для топлива 725 I	
- бок бункера топлива	3 шт.
- бок бункера топлива с отверстием для шнека	1 шт.
- нога бункера топлива	4 шт.
- днище бункера топлива	2 шт.
- днище бункера топлива А	2 шт.
- крышка бункера топлива	1 шт.
- ручка	1 шт.
• соединительный материал для монтажа бункера топлива	
- подвесная цепочка	1 шт.
- болт M6 x 12	72 шт.
- шайба 6,4	72 шт.
- гайка M6	72 шт.
- болт M6 x 16	2 шт.
- шайба 8,4	2 шт.

Оснащение котла, заказанное „по желанию“ не включено в основную цену котла.


5.4 Порядок монтажа

5.4.1 Монтаж котельного корпуса

1. Установить котельный корпус на цоколь.
2. Установить на переднюю секцию пробку Js 6/4" (1 шт.) вкл. уплотнение $\phi 60 \times 48 \times 2$ (1 шт.).
3. На верхнюю фланцевую часть задней секции котла установить уплотнение $\phi 90 \times 60 \times 3$ и прикрутить фланец отопительной воды, второй конец соединить с отопительной системой.
4. На нижнюю фланцевую часть задней секции котла установить уплотнение $\phi 90 \times 60 \times 3$ и прикрутить фланец возвратной воды с патрубком для наполнения и краном для слива второй конец соединить с отопительной системой.
5. После присоединения котла к отопительной системе установить на патрубок фланца возвратной воды напускной и выпускной вентиль.
6. На дымовой патрубок насадить дымовую трубу и засунуть в дымовое отверстие.

5.4.2 Монтаж перегородок камеры сгорания и турбулизатора


1. В камеру сгорания в соответствии с рис. 6 вставить 4 шт турбулизаторов и перегородки камеры сжигания 4 шт перегородок камеры сжигания (для 5-секционной) или 5 шт (для 7-секционной).



1. Перегородка камеры сгорания – передняя часть
2. Перегородка камеры сгорания
3. Турбулизатор

Рис. № 6 Монтаж перегородок камеры сгорания и турбулизаторов

5.4.3 Монтаж оболочек и коробки управления



- | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Правая боковая деталь оболочки | 16 | Шайба 5,3 |
| 2 | Консоль 1 | 17 | Соединительный стержень |
| 3 | Болт M5 x 12 | 18 | Изоляция боковой детали оболочки |
| 4 | Шайба 5,3 | 19 | Верхняя деталь оболочки |
| 5 | Консоль 2 | 20 | Пружинный зажим |
| 6 | Болт M5 x 12 | 21 | Коробка управления с регулятором |
| 7 | Шайба 5,3 | 22 | Болт M5 x 12 |
| 8 | Соединительный стержень | 23 | Шайба 5,3 |
| 9 | Изоляция боковой детали оболочки | 24 | Проходной изолятор HEYCO |
| 10 | Левая боковая деталь оболочки | 25 | Манометр |
| 11 | Консоль 1 | 26 | Изоляция верхней детали оболочки |
| 12 | Болт M5 x 12 | 27 | Изоляция задней детали оболочки |
| 13 | Шайба 5,3 | 28 | Задняя деталь оболочки |
| 14 | Консоль 2 | 29 | Болт ST 4,2 x 9,5 |
| 15 | Болт M5 x 12 | | |

Рис. № 7 Монтаж оболочки

1. Вынуть оболочки из картонной упаковки
2. Монтаж осуществлять в соответствии с рис. 7.
3. На резьбу правого верхнего анкерного болта насадить консоли 1 (2) и 2 (5) и закрепить их с помощью 2 шт. гаек M10 и 2 шт. шайб 10,5
4. На правую боковую часть оболочки (1) установить соединительные стержни 2 шт. (8), потом вложить изоляцию (9). Оболочку насадить на нижние анкерные болты а верхнюю часть соединить с консолями 1 и 2 с помощью 2 шт. болтов M5x12 (3, 6) и 2 шт. шайб 5,3 (4, 7).

5. На резьбу левого верхнего анкерного болта насадить консоли 1 (11) и 2 (14) и закрепить их с помощью 2 шт. гаек М10 и 2 шт. шайб 10,5
6. На левую боковую часть оболочки (10) установить соединительные стержни 2 шт. (17), потом вложить изоляцию (18). Оболочку насадить на нижние анкерные болты а верхнюю часть соединить с консолями 1 и 2 с помощью 2 шт. болтов М5 х12 (12, 15) и 2 шт. шайб 5,3 (13,16).
7. Изоляцию задней части оболочки (27) установить на заднюю деталь оболочки (28) и привинтить к боковым деталям оболочки с помощью болтов ST 4,2 х 9,5 (29).
8. На верхнюю деталь оболочки (19) прикрепить пружинный захват 4 шт. (20), вложить манометр (25) и проходной изолятор (24).
9. С помощью болтов М5 х 12 (22) и шайб 5,3 (23) прикрепить коробку управления (21) к верхней части оболочки (19) и через отверстие просунуть датчик температуры котла, датчик температуры продуктов сгорания и капилляр защитного термостата.
10. В гнездо котла всунуть датчик температуры котла, капилляр защитного термостата и закрепить пружиной. Капилляр давления манометра завинтить в обратный клапан для манометра в задней секции котельного кор




Рис. № 8

11. В гнездо дымового патрубка установить датчик температуры продуктов сгорания и закрепить болтом М4.




Рис. № 9

12. Согласно схеме электропроводки (см. ст. 10) провести подключение разъемов:

X10.1 в X10 (разъем горелки)

X11.1 в X11 (разъем сетевого питания)

X12.1 в X12 (разъем циркуляционного насоса контура отопления)

X13.1 в X13 (разъем насоса зарядки бака горячей воды)

X14.1 в X14 (разъем шнека бункера)




Рис. № 10 Рекомендуемое размещение кабельных зажимов


Предупреждение! Кабели не должны дотрагиваться верхних частей котла.

5.4.4 Монтаж бункера топлива (деталь поставляется по желанию заказчика)

1. Соединить взаимно болтами днища бункера топлива. Днище бункера топлива должно чередоваться с днищем бункера топлива А. Соединительный материал следующий
 - шайба 6,4 72 шт.
 - гайка М6 72 шт.
 - болт М6 х 12 72 шт.
 - болт М6 х 16 2 шт.
 - шайба 8,4 2 шт.
2. К этому узлу постепенно привинтить бок и ногу бункера топлива.
3. Таким же образом составить остальные 3 вертикальные стены бункера топлива.
4. К бункеру топлива присоединить по рис. 12 подвесные цепочки.
5. Комплект закрыть крышкой для бункера топлива.

Примечание:

В качестве соединительного материала для монтажа бункера топлива можно альтернативно использовать заклепки, кроме позиций 6 и 7.



- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Бок бункера топлива | 6 Болт М6х16 |
| 2 Бок бункера топлива с отверстием для шнека | 7 Шайба 8,4 |
| 3 Нога бункера топлива | 8 Крышка бункера топлива |
| 4 Днище бункера топлива | 9 Ручка |
| 5 Днище бункера топлива А | 10 Болт М6 х 12 |

Рис. № 11 Монтаж бункера топлива




Рис. № 12 Монтаж подвесных цепочек к бункеру топлива

5.4.5 Монтаж горелки и питателя топливом к котлу




Рис. № 13 Монтаж горелки и питателя топливом к котлу

1. Засунуть внутреннее железо топки (2) в отверстие секции на 2 см за ее передней гранью.
2. Установить дверцы зольника (5) на котел с помощью 2 шт. гаек М8 и 2 шт. шайб 8,4.
3. Вставить чашку горелки (6) в держатель миски горелки (7).
4. Засунуть колено (1) в горелку.
5. Установить питатель топливом со склоном 45 градусов.
6. Патрубок колена должны находиться в таком положении, чтобы после насадки транспортного шланга не происходило его забивания пеллетами.
7. Присоедините патрубок питателя с патрубком колена и закрепите оба конца при помощи шлангового хомута.
8. Снять крышку горелки и засунуть 7-ми полюсной разъем для присоединения горелки к контрдетали разъема, расположенного на горелке.
9. Установите крышку горелки.
10. Соедините 3-полюсный разъем питателя топлива в разъеме в задней части панели регулятора с символом .



Рис. № 14




Рис. № 15 Соединение горелки котла с бункером топлива

5.4.6 Заполнение отопительной системы водой

Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ. Ее твердость должна отвечать ЧСН 07 7401: и в случае, если твердость воды не отвечает норме, вода должна быть обработана. Даже многократный нагрев воды с высокой твердостью не исключит отложение солей на стенах корпуса котла. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла от металла к воде на 10%.

Отопительные системы с открытым расширительным сосудом позволяют прямой контакт отопительной воды с атмосферой. В отопительном сезоне расширяющаяся вода в сосуде поглощает кислород, который повышает коррозию и одновременно происходит существенное испарение воды.. Для дополнения можно использовать только воду с параметрами по ЧСН 07 7401.

Отопительную систему необходимо тщательно промыть, чтобы избавиться от нечистот. Во время отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем воды в отопительной системе. При дополнении отопительной системы водой необходимо следить за тем, чтобы не всасывался воздух в систему. Нельзя выпускать воду из котла или отопительной системы или брать ее для других нужд, кроме случаев ремонта и т.п. Выпуском воды и заполнением новой водой повышается опасность коррозии и образования отложений. **Если необходимо дополнить воду в отопительной системе, дополняют ее только в остывший котел, чтобы исключить растрескивание секций.**

После заполнения котла и отопительной системы необходимо проконтролировать герметичность всех соединений.

Окончание монтажа и проведение испытания по отоплению должно быть записано в „Гарантийном листе“.

6. Введение в эксплуатацию – инструкции для договорной сервисной организации

Введение котла в эксплуатацию должна проводить только договорная сервисная организация, уполномоченная для этой деятельности.

6.1 Контроль перед пуском

Перед введением котла в эксплуатацию необходимо проконтролировать:

1. Заполнение отопительной системы водой (контроль манометра).
2. Герметичность отопительной системы.
3. Присоединение к дымовой трубе – должно быть утверждено специализированной фирмой.
4. Присоединение к электрической сети – должно быть утверждено уполномоченной фирмой. Розетки присоединяются так, чтобы защитный штырек был наверху а фазовый проводник был присоединен к левой гильзе, если смотреть спереди. То же самое действительно и для двойных розеток.

6.2 Введение котла в эксплуатацию

1. Затопить котел (см. разд. № 7). При затопке происходит выжигание защитного покрытия секций котла, которое сопровождается выделением запаха. Следите за проветриванием котельной.
2. Нагреть котел на требуемую производственную температуру. Рекомендуемая температура отопительной воды в пределах 60 – 80 °С.
3. Снова визуально проконтролировать герметичность котла.
4. Провести испытания по отоплению по соответствующим нормам (см. Гарантийный лист).
5. Ознакомить потребителя с обслуживанием котла (см. разд. № 7).
6. Провести запись в Гарантийном листе.

7. Обслуживание котла потребителем

7.1 Обслуживание регулятора – потребитель

Регулятор Ruma PID 46 отличается плавной регулировкой котла. Он проводит независимую оценку прироста температуры воды и продуктов сгорания. Он оснащен 3-я термодатчиками и 5-ю выводами, управляющими:

- вентилятором
- питателем
- насосом центрального отопления
- насосом горячей воды
- устройством зажигания

Регулятор дает возможность содействия с комнатным термостатом. При включении термостата регулятор выключает насос ЦО, тем самым происходит обогрев помещения до нужной температуры. Насос работает в режиме: 18 минут работы - 2 минуты интервала.

Если не существует никаких требований к термостату отопления, насос ЦО работает в режиме: 2 минуты работы - 18 минут простой. Это настроено таким образом по причине минимальные поставки горячей воды с систему. Таким образом помещение обеспечено от замерзания в том случае, когда у комнатного термостата разрядится батарейка.

Для подключения и активации комнатного термостата, обратитесь в сервисную организацию. После активации комнатного термостата на дисплее отображается значок, сигнализирующий термостат.



Регулятор обеспечивает **управление оборотами насоса**. Насос необходимо иметь отрегулированным в положение II. В том случае, если к системе подсоединены насосы, которые оборудованы автоматической регулировкой оборотов, необходимо в регуляторе функцию управления оборотами насоса выключить.

Технические параметры

- Диапазон регулирования температуры центрального отопления: 40 – 80 °C
- Диапазон регулирования температуры горячей воды: 40 – 80 °C
- Питание: 230В AC 50 Гц, потребляемая мощность 1,5 Вт
- Цветной дисплей LCD TFT 400 x 240 пикселей
- Нагрузка выводов
 - У устройства зажигания – 300 Вт
 - У остальных выводов – 100 Вт
- Эксплуатационная температура 0 °C – 50 °C
- Влажность 5 – 95 %
- Размеры монтажного отверстия панели 62 мм × 133 мм, расстояние дюбелей 58 мм × 157 мм
- Степень защиты IP40
- Класс изоляции I
- Масса 0,3 кг

Клавиатуры и контрольные лампы




- Включение / выключение питания задающего устройства



- Короткое нажатие на рабочем дисплее запускает редактирование регулировки температуры центрального отопления
- Длительное нажатие на рабочем дисплее запускает пользовательское меню
- В течение редактирования – увеличение значения или включение параметра



- Короткое нажатие – включение / выключение управления
- Длительное нажатие на дисплее запускает меню ручного управления
- В течение редактирования – подтверждение редактирования и набор следующего



- Короткое нажатие на дисплее запускает редактирование регулировки температуры горячей воды
- Длительное нажатие на дисплее запускает меню загрузки
- В течение редактирования – уменьшение значения или выключение параметра



Температурный выключатель AM 03



Функция	разжимная
Напряжение	до 250 В; 50 , 60 Гц
Макс. ток при индуктивной нагрузке ($\cos \varphi = 0,6$)	1,6 А
Гистерезис	$30 \pm 15 ^\circ\text{C}$
Степень защиты	IP 00
Сопротивление изоляции	$\geq 2 \text{ M}\Omega$
Электрическая прочность	2000 В; 50 Гц; 1 мин .
Поперечное сечение соединительных проводников	0,25 мм ²

Рабочий дисплей центрального отопления




* если контрольная лампа «актуальное состояние ОСТАНОВ» мигает, то регулятор отрегулирован во временном графике зажигания котла.

Обслуживание регулировки центрального отопления


После короткого нажатия клавиши Δ задающее устройство переходит в режим регулировки температуры центрального отопления - последнее сигнализирует мигающий значок заданной температуры. Редактирование выполняем при помощи кнопки Δ или ∇ , а затем при помощи кнопки $\odot$ переходим к следующему пункту. Активная настройка для редактирования всегда сигнализируется миганием данного значка или значения. После достижения правильных значений необходимо на протяжении 10-и секунд не нажимать любую кнопку на устройстве, после этого отрегулированные значения будут приняты. После нажатия кнопки перемещения у последнего мигающего регулируемого значения, задающее устройство переходит до первого положения. Желтым цветом обозначается значение для редактирования на данном дисплее. Сигнализация выключенного временного графика выполняется изменением цвета значка в серый (бездействующий) цвет. Редактирование временного графика происходит на том же экране.

Корректировка температуры центрального отопления



Поправку выполняем при помощи кнопок $\triangleup$ и $\triangledown$, а переход между отдельными часами происходит при помощи кнопки перемещения $\rightarrow$.
 Задающее устройство дает возможность отрегулировать поправку от -9 °C до +9 °C, или временное выключение центрального отопления (нажатие кнопки $\triangledown$, если поправка отрегулирована в -9 °C).

Рабочий дисплей горячей воды



Обслуживание регулировки горячей воды


После короткого нажатия клавиши $\triangledown$ задающее устройство переходит в режим редактирования отрегулированной температуры горячей воды, последнее сигнализирует мигающий значок заданной температуры. Редактирование выполняем при помощи кнопок $\triangleup$ или $\triangledown$, а затем при помощи кнопки перемещения $\rightarrow$ переходим к следующему пункту. Активная настройка для редактирования всегда сигнализируется миганием данного значка или значения. После достижения соответствующих значений необходимо на протяжении 10-и секунд не нажимать любую кнопку. После этого будет отрегулированное значение принято. После нажатия кнопки перемещения у последнего мигающего регулируемого значения, задающее устройство переходит в первое положение.

Желтым цветом обозначается значение для редактирования на данном дисплее. Выключенный временный график сигнализируется изменением цвета значка в серый (бездействующий) цвет. Редактирование временного графика происходит на том же экране.

Корректировка заданной температуры горячей воды

Поправку выполняем при помощи кнопок $\triangleup$ и $\triangledown$, а переход между отдельными часами происходит при помощи кнопки перемещения $\rightarrow$. Задающее устройство дает возможность отрегулировать поправку от -9 °C до +9 °C, или временное выключение горячей воды (нажатие кнопки $\triangledown$, если поправка отрегулирована в -9 °C).

Если регулятор находится состояния СТОП (горит красная контрольная лампочка), а нам нужно настроить одинаковый график времени для ЦО и ГВ, подтвердим это кнопкой $\rightarrow$. Если у нас задан план "не топить", красная сигнальная лампочка будет мигать.



Пользовательское меню

Вход в пользовательское меню последует после более длительного нажатия кнопки при изображении рабочего дисплея на задающем устройстве.

Изменение данного значения является возможным при мигании данного значения, при помощи клавиш и . Переход к последующему значению выполняем нажатием клавиши . Выход из меню последует после набора значка двери, и нажатия или . Редактировать можно следующие значения:

- комнатный термостат
- максимальные обороты вентилятора – максимальная подача воздуха
- максимальная мощность котла – определяет подачу топлива в режиме поддержания пламени
- дата и время
- модуляция насоса да / нет (при выключенной модуляции насос работает на одинаковой мощности).



Меню загрузки

Вход в меню загрузки после длительного нажатия и введения соответствующего кода. Введение кода происходит при помощи кнопок и , подтверждение при помощи кнопки .


Для входа в данное меню необходимо ввести код «3111».



После введения кода изображается соответствующее меню.

Можно отрегулировать следующие значения:

- Мощность зажигания – даст возможность менять мощность зажигания топлива
- Начальная порция топлива для растопки (s)
- Перерыв подачи топлива
- Продолжительность работы питателя
- Мощность вентилятора при зажигании.



Изменение данного значения является возможным при ее мигании при помощи клавиш Δ и ∇ . Переход до следующего значения после нажатия кнопки перемещения $\rightarrow$. Выход из меню после набора значка двери и нажатия Δ или ∇ .

Другие коды:

- Код 1709 установка мощности котла вручную – в данном режиме котел работает на отрегулированной пользователем мощности
- Код 1203 просмотр гистограммы мощности котла (для окончания просмотра необходимо опять ввести код 1203)
- Код 3105 набор языка
- Код 2203 заводская настройка

Растопка

Заводская настройка

Вход в меню после длительного нажатия ∇ и введения соответствующего кода. Введение кода происходит при помощи кнопок ∇ и Δ , подтверждение при помощи кнопки $\rightarrow$.

Для входа в данное меню необходимо ввести код «2203»

Изменение данного значения является возможным при его мигании при помощи клавиш Δ и ∇ .


Переход до следующего значения после нажатия кнопки перемещения $\rightarrow$. Выход из меню после набора значка двери и нажатия Δ или ∇ .

После набора котла нам уже не надо вручную устанавливать значения вентилятора и питателя.

Рекомендуемая настройка

Мощность котла (кВт)	Продолжительность подачи (с)	Начальная порция топлива для растопки (с)	Перерыв питателя (с)	Мощность вентилятора (%)	Мощность вентилятора при зажигании (%)	Мин. мощность (%)
25	5,4	36	5	90	10	8
16	3,5	36	7	65	10	5

Нам можно начать растопку котла. Корректировку мощности котла нам можно отрегулировать вручную в установочном режиме настройки (в случае недостижения мощности по причине некачественных гранул и т.п.).



Вход в режим растопки будет происходить после короткого нажатия кнопки при изображении рабочего дисплея. В случае обнаружения, что пеллеты в миске грелки уже горят, можно перейти к текущей эксплуатации после нажатия клавиши или . В случае если забыли о необходимости перерыва в растопке и останова котла, то необходимо коротко нажать клавишу , это переключает задающего устройство в состояние выключения регулирования.

Если в указанное время не удастся зажечь котел (влажные гранулы и т.п.), на дисплее изображается сигнал тревоги:



Тревога – недостаток топлива


В данном случае необходимо регулятор выключить и снова провести зажигание нажатием кнопки Enter.

Погашение котла



Погашение котла последует после короткого нажатия кнопки  в течение изображения рабочего дисплея. В случае выявления, что котел не погас, можно перейти в состояние выключения, а именно после нажатия кнопки  или .

Ручной режим работы




Ручной режим работы включают после длительного нажатия клавиши  на рабочем дисплее задающего устройства. В ручном режиме нам можно управлять всеми выводами при помощи клавиш  (выключение вывода) и  (включение вывода). Переход между выводами происходит при помощи клавиши .

Актуализация управляющего программного обеспечения – для технического обслуживания

Актуализация программного обеспечения регулятора Puma PID возможна после выключения питания, демонтажа дисплея и соединения ПК с плитой дисплея при помощи кабеля USB.

Регулятор после подключения к ПК автоматически распознается в качестве внешнего диска. После открытия диска в Проводнике Windows необходимо в папку UPGRADE копировать файл с новой версией программного обеспечения регулятора Puma.



Далее потом задающее устройство автоматически выполняет актуализацию программного обеспечения, а затем информирует пользователя о правильном выполнении процесса изображением извещения:

UPGRADING.....SUCCESS

В случае копирования неправильного файла, устройством изображается извещение об ошибке. После выполнения актуализации необходимо отключить устройство от компьютера, и опять подключить питание.

ВНИМАНИЕ!!! Проведённая актуализация отменяет индивидуальную пользовательскую настройку регулятора. Настройку необходимо произвести вручную снова.

8. Отказные состояния

В случае возникновения отказного состояния на дисплее изображаются:

Сигналы тревоги термодатчиков:



Термодатчик котла (ввод Т КОС) – поврежденный датчик



Термодатчик горячей воды (ввод Т CWU) – поврежденный датчик



Термодатчик продуктов сгорания (ввод Т DOD) – поврежденный датчик

Сигналы тревоги вывода:



Сигнал тревоги – сигнализация STB – перегрев котла (выключил защитный термостат), перегретая горелка (обратное пламя в сопло, высокий слой золы в чашке горелки)



Сигнал тревоги – недостаток топлива, неудачная попытка зажигания



Сигнал тревоги – повреждение насоса центрального отопления



Сигнал тревоги – повреждение насоса горячей воды



Сигнал тревоги – повреждение зажигания



Сигнал тревоги – повреждение вентилятора

Значения сопротивления датчика $\dot{U}_T$ и TV (КТУ81-210)

Температура (°C)	Значения сопротивления датчика (Ω)
-10	1495
0	1630
10	1772
20	1922
25	2000
30	2080
40	2245
50	2417

Температура (°C)	Значения сопротивления датчика (Ω)
60	2597
70	2785
80	2980
90	3182
100	3392
110	3607
120	3817


Значения сопротивления датчика дымовых газов (Pt1000)

Температура (°C)	Значения сопротивления датчиков (Ω)
-10	961
-5	980
0	1000
5	1019
10	1039
15	1058
20	1078
25	1097
30	1117
35	1136
40	1155
45	1175
50	1194
55	1213
60	1232
65	1252
70	1271
75	1290
80	1309

Температура (°C)	Значения сопротивления датчиков (Ω)
85	1328
90	1347
95	1366
100	1385
105	1404
110	1423
115	1442
120	1461
125	1480
130	1498
135	1517
140	1536
145	1555
150	1573
155	1592
160	1611
165	1629
170	1648
175	1666

Температура (°C)	Значения сопротивления датчиков (Ω)
180	1685
185	1703
190	1722
195	1740
200	1759
205	1777
210	1795
215	1814
220	1832
225	1850
230	1868
235	1887
240	1905
245	1923
250	1941
255	1959
260	1977
265	1995
270	2013

9. Гидравлическая схема котла



Пояснения:

- 1 Котел
- 2 Отопительная система
- 3 Резервуар теплой техн. воды
- 4 Насос
- 5 Предохранительный клапан
- 6 Расширительный сосуд
- 7 Обратный клапан

Рис. № 16 Гидравлическая схема котла Woodpell с бойлером для теплой технической воды





Рис. № 17 Принципиальная схема соединения

Рис. № 18 Электрическая схема включения



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

- A1 АВТОМАТИКА PUMA
 F1,F2 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АВТОМАТИКИ A1
 R УСТРОЙСТВО ЗАЖИГАНИЯ
 F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОГАРА
 MV ВЕНТИЛЯТОР
 C1 КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ
 B4 ТЕРМОДАТЧИК КОТЛА
 B2 ТЕРМОДАТЧИК БОЙЛЕРА
 B1 ТЕРМОДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
 Q1 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ
 Q2 НАСОС ДЛЯ ЗАРЯДКИ БАКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
 M1 ДВИГАТЕЛЬ ШНЕКА БУНКЕРА
 C2 КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ
 BT1 ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

- X12,X12.1 РАЗЪЕМ Q1
 X13,X13.1 РАЗЪЕМ Q2

Цвет провода:

- GNYE зелено-желтый
 GN зеленый
 YE желтый
 RD красный
 BK черный
 BN коричневый
 BU синий
 WH белый

Примеч.:

Разъемы X12; X12.1 и X13; X13.1 для насоса Q1 и Q2 подключить согласно схеме электропроводки.

11. ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Котел можно использовать только в тех целях, для которых он предназначен.
- Котел могут обслуживать только взрослые лица, ознакомленные с данным руководством по обслуживанию. Недопустимо оставлять детей без надзора взрослых у котла, который находится в эксплуатации.
- Котел не предназначен для использования лицами /включая детей/, у которых физическая или ментальная неспособность или недостаток опыта и знаний не позволяют безопасно использовать потребитель, если у них не будет надзор или если не были инструктированы об использовании потребителя лицом, ответственным за их безопасность.
- У детей должен быть дозор, чтобы исключить возможность их игры с потребителем.
- Если возникает опасность возникновения и проникновения горючих паров или газов в котельную, или во время работ, при которых возникает временная опасность пожара или взрыва (покрытие полов, покрытие горючими красками и т.п.), котел должен быть вовремя перед началом работ выведен из эксплуатации.
- Контроль подачи топлива в топку проводят визуально. Грозит опасность ранения вращающимся шнековым валом.
- Для затопки в котле Woodpell запрещено использовать горючие жидкости (бензин, нефть, топочный мазут и другие).
- Контроль сжигания проводим путем приоткрытия загрузочных дверок. При таком способе существует опасность вылетания искр в пространство котельной. После проведения визуального контроля сжигания необходимо дверцы сразу же тщательно закрыть.
- Во время работы котла Woodpell запрещено его перегревать.
- На котел и на расстоянии меньшем, чем безопасное расстояние от него нельзя укладывать предметы из горючих материалов.
- При удалении золы из котла нельзя на расстоянии минимально 1500 мм от котла укладывать горючие вещества. Зола необходимо укладывать в негорючие контейнеры с крышкой.
- При работе котла с температурой ниже 60 °C выпадает роса на чугунном теплообменнике и происходит низкотемпературная коррозия, которая сокращает срок службы котла. Поэтому рекомендуем эксплуатировать котел при температуре 60 °C и выше.
- После окончания отопительного сезона потребитель обязан тщательно вычистить котел, включая дымоход и дымовой патрубок. Необходимо графитной смазкой смазать поворотные цапфы и другие движущиеся части на котле. Котельную необходимо содержать в чистоте и сухой.
- Запрещено вмешательство в конструкцию и электрическую схему котла.
- При монтаже, установке и обслуживании потребителей необходимо соблюдать нормы, действующие в соответствующем государстве.
- **ВНИМАНИЕ!** Плохое качество топлива может существенно негативно повлиять на мощность и эмиссионные параметры котла.
- При монтаже, установке и обслуживании потребителей необходимо соблюдать нормы, действующие в соответствующем государстве.

При несоблюдении данных условий нельзя требовать гарантийного ремонта.

12. Уход за котлом со стороны потребителя

Не менее за 1 час до очистки необходимо котел вывести из эксплуатации (включая электрическое отключение).

- 1.) Необходимо следить за своевременным дополнением топлива. Как только в бункере остается небольшое количество топлива, необходимо сразу же его дополнить, чтобы исключить присос „фальшивого“ воздуха.
- 2.) Необходимо регулярно устранять золу из камеры сжигания и из зольного ящика. При опоражнении зольного ящика необходимо использовать защитные рукавицы.
- 3.) Частота чистки котла зависит от качества топлива. У гранул, у которых содержание золы не превышает 0,5 % чистка проводится в 3 - 4 недельных интервалах. Если гранулы содержат золу 1,5 % и выше, необходимо котел контролировать и чистить один раз в неделю, а если нужно и чаще. Под чисткой котла понимаем устранение золы или осадков с котельного корпуса. (камера сжигания, дымоходы и т.п.).
- 4.) Необходимо минимально в интервале 3 – 4 дней (в зависимости от эксплуатации котла) вынуть миску горелки, постукиванием высыпать из нее затвердевшую золу и проконтролировать проходимость отверстий для подвода воздуха! Это зависит от качества гранул. Необходимо использовать защитные рукавицы (см. рис. № 19).
- 5.) **Обслуживающему персоналу котла запрещено снимать крышку с вентилятора горелки или любое другое вмешательство в данное оборудование. Это может делать только обученный сервисный работник.**
- 6.) После окончания чистки или после любой манипуляции со питателем бункера топлива необходимо проконтролировать правильное закрепление транспортного шланга на обоих его концах с помощью шланговых скоб.
- 7.) Ввиду небольшого давления в пространстве камеры сжигания во время работы вентилятора необходимо следить за герметичностью котла (загрузочные дверцы, зольные дверцы, крышка отверстия для чистки дымового патрубка и т.п.).
- 8.) Шнековые коробки передач заполнены синтетическим маслом уже у изготовителя, поэтому нет необходимости в уходе за ними.




Рис. № 19 Расположение горелки на дверцах котла

13. Руководство по ликвидации изделия после окончания срока службы

VIADRUS a.s. является договорным партнером фирмы ЕКО-КОМ a.s. с номером клиента F00120649. Упаковка отвечает EN 13427.

Ввиду того, что изделие конструировано из обычного металлического материала, рекомендуем отдельные части ликвидировать следующим образом:

- теплообменник (серый чугун), посредством фирмы по сбору и ликвидации отходов
- трубопроводы, оболочки, посредством фирмы по сбору и ликвидации отходов
- остальные металлические части, посредством фирмы по сбору и ликвидации отходов
- изоляционный материал ROTAFLEX и IZOBREX в утильсырье.

Упаковку рекомендуем ликвидировать следующим образом:

- пластмассовая пленка, картон, - в утильсырье
- металлическая стягивающая лента, - в утильсырье
- деревянный поддон предназначен для одноразового использования и его нельзя как изделие далее использовать. Его ликвидация проводится по закону 477/ 2001 Сб. и 185/2001 Сб. в последующей редакции предписаний.

При потере полезных свойств изделия можно использовать обратный сбор изделий (если такой введен), в случае провозглашения изготовителя, что речь идет об отходах, он ликвидируется в соответствии с действующими правилами данной страны.

14. Гарантии и ответственность за дефекты

VIADRUS a.s. предоставляет гарантию:

- на котлы в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, однако максимально 30 месяцев от даты отправки из производственного завода
- на чугунный котельный корпус 5 лет от даты отправки из производственного завода

Потребитель обязан поручить монтаж котла монтажной фирме, введение в эксплуатацию и устранение дефектов только договорному сервису, аккредитованному изготовителем котла VIADRUS a.s., в противном случае гарантия на функцию котла не действительна.

Если котел эксплуатируется в соответствии с указанным „Руководством по обслуживанию и монтажу котла“, котел не требует особого вмешательства сервиса.

„Сертификат качества и комплектности котла Woodpell“ служит после заполнения договорной сервисной организацией в качестве „Гарантийного листа“.

В случае рекламации оболочки заказчик обязан предложить упаковочный щиток котельной оболочки, который расположен на картоне, в котором оболочка транспортируется.

Потребитель обязан проводить на котле регулярный уход – см. разд. 12.

При несоблюдении указанных инструкций гарантии, предоставляемые изготовителем, будут не действительными./не будут признаны/

О дефектах необходимо сообщить без промедления от их обнаружения всегда в письменном виде и по телефону.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие в результате неправильного монтажа и неправильного обслуживания изделия а также дефекты, возникшие в результате неправильного ухода, см. разд. 12;
- дефекты и ущерб, возникшие в результате несоблюдения качества воды в отопительной системе, см.разд. 5.1 и 5.4.6, или в результате применения незамерзающей смеси;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций, указанных в данном руководстве;
- повреждения изделия при транспорте или другие механические повреждения;
- дефекты, вызванные неправильным хранением;
- дефекты, вызванные эксплуатацией котла с топливом, которое не было для него предписано.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения, проводимые в рамках инновации изделия, которые не содержатся в данном руководстве.

Заводской номер котла Мощность котла

Потребитель (фамилия, имя)

Адрес (улица, город, почт. код)

Телефон/Факс

EN 303-5	Котлы для центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердое топливо, с ручной или автоматической подачей, с номинальной тепловой мощностью макс. 300 кВт – Терминология, требования, испытания и обозначение.
----------	---

Измеряемые величины	Численное значение
Тяга в дым. трубе (Па)	
Температура продуктов сгорания (°C)	

- на котлы в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, однако максимально 30 месяцев от даты отправки из производственного завода
- на чугунный котельный корпус 5 лет от даты отправки из производственного завода

- монтаж котла должен быть проведен по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ специализированной монтажной фирмой
- введение в эксплуатацию должно быть проведено по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ договорной сервисной организацией, аккредитованной изготовителем
- устранение дефектов должна проводить договорная сервисная организация, аккредитованная изготовителем

- налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании по отоплению
- получил „Руководство по обслуживанию и монтажу “ с заполненным Гарантийным листом и Сертификатом качества
- был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом

Дата введения котла в эксплуатацию	Договорная сервисная организация (печать подпись)	Подпись потребителя
---------------------------------------	---	---------------------

Приложение к гарантийному листу для заказчика - потребителя

Запись о проведенном гарантийном и после гарантийном ремонте и проведении регулярного контроля изделия			
Дата записи	Проведенная работа	Договорная сервисная организация (подпись печать)	Подпись заказчика

Заводской номер котла Мощность котла

Потребитель (фамилия, имя)

Адрес (улица, город, почт. код)

Телефон/Факс

EN 303-5	Котлы для центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердое топливо, с ручной или автоматической подачей, с номинальной тепловой мощностью макс. 300 кВт – Терминология, требования, испытания и обозначение.
----------	---

Измеряемые величины	Численное значение
Тяга в дым. трубе (Па)	
Температура продуктов сгорания (°C)	

- на котлы в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, однако максимально 30 месяцев от даты отправки из производственного завода
- на чугунный котельный корпус 5 лет от даты отправки из производственного завода

- монтаж котла должен быть проведен по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ специализированной монтажной фирмой
- введение в эксплуатацию должно быть проведено по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ договорной сервисной организацией, аккредитованной изготовителем
- устранение дефектов должна проводить договорная сервисная организация, аккредитованная изготовителем

- налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании по отоплению
- получил „Руководство по обслуживанию и монтажу “ с заполненным Гарантийным листом и Сертификатом качества
- был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом

Дата введения котла в эксплуатацию	Договорная сервисная организация (печать подпись)	Подпись потребителя
---------------------------------------	---	---------------------

Заводской номер котла Мощность котла

Потребитель (фамилия, имя)

Адрес (улица, город, почт. код)

Телефон/Факс

EN 303-5	Котлы для центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердое топливо, с ручной или автоматической подачей, с номинальной тепловой мощностью макс. 300 кВт – Терминология, требования, испытания и обозначение.
----------	---

Измеряемые величины	Численное значение
Тяга в дым. трубе (Па)	
Температура продуктов сгорания (°C)	

- на котлы в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, однако максимально 30 месяцев от даты отправки из производственного завода
- на чугунный котельный корпус 5 лет от даты отправки из производственного завода

- монтаж котла должен быть проведен по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ специализированной монтажной фирмой
- введение в эксплуатацию должно быть проведено по „Руководству по обслуживанию и монтажу котла “ договорной сервисной организацией, аккредитованной изготовителем
- устранение дефектов должна проводить договорная сервисная организация, аккредитованная изготовителем

- налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании по отоплению
- получил „Руководство по обслуживанию и монтажу “ с заполненным Гарантийным листом и Сертификатом качества
- был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом

Дата введения котла в эксплуатацию	Договорная сервисная организация (печать подпись)	Подпись потребителя
---------------------------------------	---	---------------------

VIADRUS

VIADRUS a.s.

Bezručova 300 / 735 81 Bohumín / CZ

Tel.: + 420 596 083 050 / Fax: + 420 596 082 822

www.viadrus.cz / info@viadrus.cz